

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая лабораторией
микробиологических исследований- врач
-бактериолог

 В.А.Лабунец

12 августа 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00003242

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 12 августа 2022 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний: вода нецентрализованная
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
- 2.3. Сведения об изготовителе:
-
(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности,
для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления: - 2.5. Номер партии: -
- 2.6. Объем партии: - 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, стеклянная бутылка, целостность не
нарушена
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л; 1 x 0,5 л
- 2.10. Дата и время отбора образца: 10.08.2022 13:20
- 2.11. Дата и время доставки образца: 10.08.2022 16:00
- 2.12. Код образца: 6428.12.1.22.08; 6428.13.1.22.08
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи
проб (образцов):
ГОСТ 31861-2012" Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 041 10082203
- 3.2. Место отбора образца:
Томская область, Тегульдетский район, п. Куяновская Гарь (шахтный колодец) № 2
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы :
Администрация Тегульдетского сельского поселения, Томская область, Тегульдетский райо, с.Тегульдет,
ул.Ленина, №156, +7 (38246) 2-19-25
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:
Т.Л. Кизилова, Помощник врача эмидемиолога
- 3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °С

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследование (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

Администрация Тегульдетского сельского поселения, Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, №156, +7 (38246) 2-19-25

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7005015571/1057005452723

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 58 от 19 января 2022 г. (вх. № 70-20/39--2022 от 19.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

Статистик

(должность)

(подпись)


М.В.Кравец

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 6542)
 Код образца: 6428.12.1.22.08

№ п.п.	Определяемая характеристика(показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	53	не более 100	КОЕ /мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
3	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	не допускаются	КОЕ /100 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 МУК 4.2.3690-21 (изменения №2) в МУК 4.2.1018-01
2	Escherichia coli (E .coli)	не обнаружено	не допускаются	КОЕ /100 мл (см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8, п.9
Дополнительные сведения: количество исследований - 2					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 10.08.2022 по 12.08.2022
 Дата выдачи результатов: 12.08.2022

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	В.А.Лабунец	



страница 3 из 4

Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе; 636841, РОССИЯ, Томская область.

город Асино, ул. АВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; mfipervomayka@yandex.ru

(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1625)

Код пробы (образца) 6428.13.1.22.08

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы погрешности ±/нормы неопределённости ± (к=2. P=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах 20°C	балл	3 не более	2	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2.	Запах 60°C	балл	3 не более	3	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3.	Привкус	балл	3 не более	2	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4.	Цветность	градус	30,0 (не более)	31,1	6,2/-	ГОСТ 31868-2012 п.5
5.	Мутность	мг/дм³	1,5 (не более)	15,6	2,2/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Дополнительные сведения: количество исследований - 5

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 10.08.2022 по 10.08.2022

Дата выдачи результата: 12.08.2022

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Техник-лаборант (уполномоченное лицо)	М. А. Пикулева	<i>Пикулева</i>



страница 4 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая лабораторией
микробиологических исследований- врач
-бактериолог


12 августа 2022 г. В.А.Лабунец



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00003243

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 12 августа 2022 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний: вода нецентрализованная
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
- 2.3. Сведения об изготовителе:
-
(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности,
для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления: - 2.5. Номер партии: -
- 2.6. Объем партии: - 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, стеклянная бутылка, целостность не
нарушена
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л; 1 x 0,5 л
- 2.10. Дата и время отбора образца: 10.08.2022 13:40
- 2.11. Дата и время доставки образца: 10.08.2022 16:00
- 2.12. Код образца: 6429.12.1.22.08; 6429.13.1.22.08
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи
проб (образцов):
ГОСТ 31861-2012" Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 04110082203
- 3.2. Место отбора образца:
Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, ул.Железнодорожная, №36(Шахтный колодец)
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы :
Администрация Тегульдетского сельского поселения, Томская область, Тегульдетский райое, с.Тегульдет,
ул.Ленина, №156, +7 (38246) 2-19-25
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:
Т.Л. Кизилова, Помощник врача эмидемиолога
- 3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °С

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

Администрация Тегульдетского сельского поселения, Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, №156, +7 (38246) 2-19-25

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7005015571/1057005452723

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 58 от 19 января 2022 г. (вх. № 70-20/39--2022 от 19.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

Статистик

(должность)

(подпись)


М.В.Кравец


(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 6543)
 Код образца: 6429.12.1.22.08

№ п./п.	Определяемая характеристика(показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	58	не более 100	КОЕ /мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
3	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	не допускаются	КОЕ /100 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 МУК 4.2.3690-21 (изменения №2) в МУК 4.2.1018-01
2	Escherichia coli (E .coli)	не обнаружено	не допускаются	КОЕ /100 мл (см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8, п.9
Дополнительные сведения: количество исследований - 2					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 10.08.2022 по 12.08.2022
 Дата выдачи результатов: 12.08.2022

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	В.А.Лабунец	



страница 3 из 4

Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе; 636841, РОССИЯ, Томская область, город Асино, ул. АВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; mfipervomayka@yandex.ru
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1626)

Код пробы (образца) 6429.13.1.22.08

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы погрешности ±/нормы неопределённости ± (k=2, P=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах 20°C	балл	3 не более	2	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2.	Запах 60°C	балл	3 не более	3	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3.	Привкус	балл	3 не более	2	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4.	Цветность	градус	30,0 (не более)	33,2	6,6/-	ГОСТ 31868-2012 п.5
5.	Мутность	мг/дм ³	1,5 (не более)	21,3	3,0/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Дополнительные сведения: количество исследований - 5

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 10.08.2022 по 10.08.2022

Дата выдачи результата: 12.08.2022

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Техник-лаборант (уполномоченное лицо)	М. А. Пикулева	<i>Пикулева</i>



страница 4 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8*


636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая лабораторией
микробиологических исследований- врач
-бактериолог

 В.А.Лабунец

12 августа 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00003244

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 12 августа 2022 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний: вода нецентрализованная
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
- 2.3. Сведения об изготовителе:
-
(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности,
для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления: - 2.5. Номер партии: -
- 2.6. Объем партии: - 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность не нарушена
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л
- 2.10. Дата и время отбора образца: 10.08.2022 14:00
- 2.11. Дата и время доставки образца: 10.08.2022 16:00
- 2.12. Код образца: 6430.12.1.22.08
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):
ГОСТ 31861-2012" Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 04110082203
- 3.2. Место отбора образца:
Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, пер.Железнодорожный, №2(Шахтный колодец)
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы :
Администрация Тегульдетского сельского поселения, Томская область, Тегульдетский райое, с.Тегульдет,
ул.Ленина, №156, +7 (38246) 2-19-25
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:
Т.Л. Кизилова, Помощник врача эмидемиолога
- 3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °C

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

Администрация Тегульдетского сельского поселения, Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, №156, +7 (38246) 2-19-25

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7005015571/1057005452723

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 58 от 19 января 2022 г. (вх. № 70-20/39--2022 от 19.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

Статистик

(должность)

(подпись)


М.В.Кравец

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 6544)
 Код образца: 6430.12.1.22.08

№ п./п.	Определяемая характеристика(показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°С	63	не более 100	КОЕ /мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
3	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	не допускаются	КОЕ /100 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 МУК 4.2.3690-21 (изменения №2) в МУК 4.2.1018-01
2	Escherichia coli (E .coli)	не обнаружено	не допускаются	КОЕ /100 мл (см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8, п.9
Дополнительные сведения: количество исследований - 2					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 10.08.2022 по 12.08.2022
 Дата выдачи результатов: 12.08.2022

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	В.А.Лабунец	



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая лабораторией
микробиологических исследований- врач
-бактериолог

В.А.Лабунец
16 августа 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00003298

1. Дата регистрации (выдачи) протокола:	16 августа 2022 г.
2. Сведения об образце:	
2.1. Наименование образца испытаний:	вода нецентрализованная
2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии):	-
2.3. Сведения об изготовителе:	-
(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)	
2.4. Дата изготовления:	-
2.5. Номер партии:	-
2.6. Объем партии:	-
2.7. Количество образца на объекте:	-
2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка:	стерильный пакет, стеклянная бутылка
2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес):	1 x 0,5 л; 1 x 1,0 л
2.10. Дата и время отбора образца:	10.08.2022 13:00
2.11. Дата и время доставки образца:	10.08.2022 16:00
2.12. Код образца:	6427.12.1.22.08; 6427.13.1.22.08
3. Сведения об отборе:	
3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):	ГОСТ 31861-2012" Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 04110082203
3.2. Место отбора образца:	Томская область, Тегульдетский район, п. Куяновская Гарь, (шахтный колодец) № 1
3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:	Администрация Тегульдетского сельского поселения, Томская область, Тегульдетский райо, с. Тегульдет, ул. Ленина, №156, +7 (38246) 2-19-25
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)	
3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:	О.М. Левчук, Помощник врача по коммунальной гигиене
3.5. Условия доставки:	сумка-термос, t +4 °C

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследование (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

Администрация Тегульдетского сельского поселения, Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, №156, +7 (38246) 2-19-25

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7005015571/1057005452723

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 58 от 19 января 2022 г. (вх. № 70-20/39--2022 от 19.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

Статистик

(должность)

(подпись)


М.В.Кравец

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 6541)
 Код образца: 6427.12.1.22.08

№ п./п.	Определяемая характеристика(показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	48	не более 100	КОЕ /мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
3	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	не допускаются	КОЕ /100 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 МУК 4.2.3690-21 (изменения №2) в МУК 4.2.1018-01
2	Escherichia coli (E .coli)	не обнаружено	не допускаются	КОЕ /100 мл (см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8, п.9
Дополнительные сведения: количество исследований - 2					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 10.08.2022 по 12.08.2022
 Дата выдачи результатов: 12.08.2022

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	В.А.Лабунец	



страница 3 из 4

Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе; 636841, РОССИЯ, Томская область,
 город Асино, ул. АВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; mfipervomayka@yandex.ru
 (наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1624)

Код пробы (образца) 6427.13.1.22.08

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы погрешности ±/нормы неопределённости ± (k=2, P=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Водородный показатель	ед. Ph	6,0 – 9,0	6,9	0,2/-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2.	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	7,0 (не более)	4,37	0,44/-	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3.	Жесткость общая	°Ж	10,0 (не более)	9,8	1,5/-	ГОСТ 31954-2012 п.4
4.	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	мг/дм ³	500,0 (не более)	29,0	3,2/-	ГОСТ 31940-2012 п.6
5.	Хлориды (CL ⁻)	мг/дм ³	350,0 (не более)	50,0	1,0/-	ГОСТ 4245-72
6.	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	3,0 (не более)	0,444	0,111/-	ГОСТ 33045-2014 п.6
7.	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	45,0 (не более)	26,0	3,9/-	ГОСТ 33045-2014 п.9
8.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,3 (не более)	< 0,1	-/-	ГОСТ 4011-72п.2

Дополнительные сведения: количество исследований - 8

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 10.08.2022 по 16.08.2022

Дата выдачи результата: 16.08.2022

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Техник-лаборант (уполномоченное лицо)	М.А. Пикулева	<i>Пикулева</i>



страница 4 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.